



# АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

бул. Шипченски проход 69, 1574 София, Тел: (02) 94 06 800, Факс: (02) 94 06 919

## РАЗРЕШЕНИЕ № VI-2959/14.05.2004 г.

На основание чл.5 т.2 от ЗБИЯЕ, във връзка с чл.15(4) т.5а), писмено искане № Д"Бик"-2220/18.12.2003 г. за издаване на разрешение с приложена документация:  
- Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. с приложения №№ 1-29 към него;

## РАЗРЕШАВАМ

на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй  
да реализира поетапен преход от горивни касети тип ТВС към горивни касети тип ТВСА с четиригодишна експлоатация на VI блок

## ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

1. Дейността се извърши поетапно, започвайки от X горивно презареждане при спрян за ПГР блок.

2. В десетдневен срок след изпълнение на изпитанията посочени в т.5.2 на техническото решение, след всяко поетапно презареждане се представи акт в АЯР с резултатите и заключение за работоспособност.

3. Измененията се внесат в експлоатационната и техническата документация, и бъде проведен извънреден инструктаж на персонала непосредствено работещ с ядрено гориво.

4. За всички нови данни, изменения и възникване на обстоятелства, имащи отношение към безопасността, се информира АЯР.

Това разрешение има срок на действие: поетапно през X, XI, XII и XIII горивни зареждания.

Връзка с други разрешения: няма.

Това разрешение не отменя изискванията и условията, предвидени за същата дейност в други нормативни документи.

За извършено нарушение във връзка с това разрешение се носи отговорност по чл.139 от ЗБИЯЕ, освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание.

Разрешението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок пред Върховния административен съд.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Б. СТАНИМИРОВ/